

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель органа инспекции



З.Н. Деревянко

ФИО

Экспертное заключение

№ 001428

от 08.10.2024

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Мастика гидроизоляционная эластичная WFH

1. Заявитель: Акционерное общество «МАПЕИ»

ИНН 5040059680 ОГРН 1045007900068

Юридический адрес: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, влд. 5.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СИПП-ПРОМ» (ООО «СИПП-ПРОМ»).

Юридический адрес: 197348, Санкт-Петербург г., Коломяжский пр-кт, дом 10, литер Т, помещение 1Н, 3Н, офис 307, Российская Федерация.

Адрес производства: 197348, Санкт-Петербург г., Коломяжский пр-кт, дом 10, литер Т, помещение 1Н, 3Н, Российская Федерация.

2. Основание для проведения инспекции: заявление № 001399 от 02.10.2024г.

3. Дата проведения инспекции: с 02.10.2024г. по 08.10.2024г.

4. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол лабораторных испытаний № 09.23-77.ЭЛ-24 от 23.09.2024г., выданный испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Копия ТУ 20.30.22-010-34576645-2024 «Мастика гидроизоляционная эластичная WFH». Технические условия;
- Техническое описание «Мастика гидроизоляционная эластичная WFH»;
- Копия паспорта безопасности;
- Письмо о составе;
- Макет этикетки;
- Акт отбора.

5. Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция: Мастика гидроизоляционная эластичная WFH, производится по нормативно-технической документации производителя ТУ 20.30.22-010-34576645-2024 «Мастика гидроизоляционная эластичная WFH». Технические условия. Настоящие технические условия разработаны ООО «СИПП-ПРОМ», утверждены и зарегистрированы в установленном порядке.

Область применения: Для гидроизоляции объектов, подвергаемых нагрузке водой – полы и стены душевых комнат, санузлов и частных бассейнов до облицовки керамической плиткой или натуральным камнем, внутри и снаружи помещений.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздела 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о свойствах исходных веществ в технической документации и результаты лабораторных исследований.

Производитель предоставил сведения о составе продукции. Согласно рецептуре, заявленная продукция имеет следующий компонентный состав: Латекс (сополимер стирола с 1,3-бутадиеном) – 50%, Натуральный мел – 9 %, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (бензалкония) хлорид (50% водный раствор) – 1%, Вода – 40%.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования показателей образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Отбор образцов (проб) осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Мастика гидроизоляционная эластичная WFH.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 09.23-77.ЭЛ-24 от 23.09.2024г., выданный испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Мастика гидроизоляционная эластичная WFH				
Физико-гигиенические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	MP № 29ФЦ/2688-03	80-120	89
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				

Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,01
Водород цианистый	мг/м ³	РД 52.04.186-89 п. 5.2.8.2	Не более 0,01	Менее 0,007
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,30	Менее 0,1
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,10	Менее 0,03
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	0,003 ±0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,10	Менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 00,005
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Ангидрид фосфорный	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м ³	ПНД Ф 13.1:2:3.19-98	Не более 0,05	Менее 0,01
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40±2°С Относительная влажность 45%				
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,01
Водород цианистый	мг/м ³	РД 52.04.186-89 п. 5.2.8.2	Не более 0,01	Менее 0,007
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,30	Менее 0,1
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,10	Менее 0,03
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	0,003 ±0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,10	Менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 00,005

Таблица 1 (продолжение)

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Ангидрид фосфорный	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м ³	ПНД Ф 13.1:2:3.19-98	Не более 0,05	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3

В соответствие п.4.1, п.4.2 статьи 4 Главы I «Общие положения» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, протокол лабораторных испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты оформлены и зарегистрированы надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

По результатам протокола лабораторных испытаний установлено, что исследования проведены в полном объеме, исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Главы II. Раздела 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В результате гигиенической оценки проведенных испытаний указанного образца продукции установлено:

- образец не создает в атмосферном воздухе специфического запаха, превышающего допустимую норму по одориметрическим показателям п.3.1. Раздела 6 Главы II Единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299;

- образец не выделяет в модельные среды (воздух), химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности, а содержание остальных веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДК с.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха, согласно п.3.3, приведенные в приложении 6.1 к Разделу 6 Главы II Раздела 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299;

- уровень напряженности электростатического поля образца не превышает гигиенические нормативы согласно требований п. 3.4. Раздела 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299


- образец не токсичен, согласно п.3.8, Раздела 6 Главы II Раздела 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299;

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Проведена оценка потребительской маркировки. Представлен читаемый макет этикетки на русском языке, заверенный в установленном порядке. На макете этикетки указано: наименование продукции; нормативно-технический документ, согласно которого произведена продукция; область применения; состав (%); инструкция по применению; дата производства; срок хранения; наименование заявителя продукции, его юридический адрес и контактные данные для принятия обращений от потребителя; наименование производителя, с указанием юридического адреса и адреса производства; отметка технического контроля; номер партии.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протокола лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Мастика гидроизоляционная эластичная WFH, производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СИПП-ПРОМ»; юридический адрес: 197348, Санкт-Петербург г., Коломяжский пр-кт, дом 10, литер Т, помещение 1Н, 3Н, офис 307, Российская Федерация; адрес производства: 197348, Санкт-Петербург г., Коломяжский пр-кт, дом 10, литер Т, помещение 1Н, 3Н, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II Раздела 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Врач по общей гигиене, по эпидемиологии
Должность исполнителя


подпись Гладкий В.В.
ФИО

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»


подпись Варакина Т.В.
ФИО