

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»

Республиканского унитарного предприятия

«Белорусский институт строительного проектирования»

Управления делами Президента Республики Беларусь

Республика Беларусь, 220088,

г. Минск, ул. Смоленская, д. 15

БГЦА	ВУ/112 085.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 085.01 00027

Дата регистрации 29 ноября 2024 г.

Действителен по 15 июля 2026 г.

Заявитель Акционерное общество «МАПЕИ», Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 5

Изготовитель Акционерное общество «МАПЕИ», Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 5

Продукция Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб «Maregrout 430» типа РМ_МП, для конструкционного ремонта, на полимерцементно-минеральной основе, нормально твердеющий, мелкозернистый, безусадочный, армированный полимерным волокном, класса бетона по прочности на сжатие В25, марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W6, выпускаемый по ТУ 5745-015-70452241-2012 «Сухая строительная смесь Maregrout 430. Технические условия».

Серийное производство.

Код ОКП РБ 23.64.10

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3824

соответствует требованиям СТБ 1464-2024 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций дорожных сооружений. Общие технические условия» пункты 5.1.16, 5.1.17 (таблица 2 позиции 1-5).

Сертификат соответствия выдан на основании

отчета по периодической оценке от 28.02.2020; протокола испытаний № 2874 от 26.11.2024 Научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024; протокола испытаний № 5-069-2021 от 28.06.2021 Испытательного центра республиканского дочернего унитарного предприятия «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0043; протокола испытаний № 407 от 27.05.2021 Испытательного центра Государственного предприятия «Институт НИИСМ», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0010.

Дополнительная информация Наименование по ТУ 5745-015-70452241-2012: сухая строительная смесь «Maregrout 430». Изменения внесены 29.11.2024 в связи с вступлением в действие СТБ 1464-2024. Основание – решение Совета по сертификации от 29.11.2024. Выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 03.11. 085.01 00006 от 16.07.2021.

Начальник центра
подтверждения соответствия

И.Н.Павловец

Эксперт-аудитор

О.Н.Грек

№ 0370253