



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000945.04.19

Дата 19. 04. 2019 г.

На основании заявления № 00845

от 01.04.2019

Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 04.04.2019 по 19.04.2019

Организация-изготовитель: **ЗАО "МАПЕИ"**

Адрес: 142800, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 5 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: **ЗАО "МАПЕИ" (ИНН:5040059680, ОГРН:1045007900068)**

Адрес: 142800, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 5 (Россия)

Наименование продукции: **Упрочняющая пропитка для цементобетонных покрытий PROSFAS**

Продукция изготовлена в соответствии: с **ТУ 20.13.62-027-70452241-2018 "Упрочняющая пропитка для цементобетонных покрытий PROSFAS"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ТУ 20.13.62-027-70452241-2018 "Упрочняющая пропитка для цементобетонных покрытий PROSFAS", декларация качества, техническая информация, данные о составе, доверенность, регистрационные документы**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Смесь представляют собой водный раствор силиката натрия**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.5435 17 от 08.04.2019 г.

№ 078462

Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф. м)
природных радионуклидов (Бк/кг):

14,4

не более 370

и соответствует 1 классу строительных материалов.

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: щелочам едким, кремнию диоксиду (кварц). Контакт продукции с кожей вызывает раздражение. Пары и пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании в глаза вызывают сильное раздражение, ожоги.

Область применения: Для глубокой консолидации цементных оснований с непрочной поверхностью или со слабыми механическими характеристиками, для консолидации цементных стяжек имеющих тенденцию расслоения поверхности, вследствие гидратационных дефектов или недостаточной силы вяжущих веществ, в качестве пропиточной и обеспыливающей грунтовки для цементных оснований для внутренних и наружных работ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, паспорта безопасности, ТУ 20.13.62-027-70452241-2018. При применении использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.11)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Упрочняющая пропитка для цементобетонных покрытий PROSFAS соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Мизгайлов А.В.

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.